



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: C512-24  
Code: 1SAR700100R0005

Température C512-24 relais de surveillance  
Plage de température -50 ... + 500 ° C

Achat de Electric Automation Network



Surveillance de la température de relais C512-24, largeur 45 mm, numérique réglable, 2 therschholds, dépassant/parces ci-dessous, la fenêtre de surveillance, plage de mesure -50...+500°C, A1-A2=24 V AC / DC, 1 c/s, 1 c/o, 1n/o

La commande

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN:                       | 4013614338045 |
| Quantité D'Ordre Minimum:  | 1 pièce       |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 90321081      |

Conteneur D'Informations

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Paquet Niveau 1 Unités:           | 1 pièce  |
| Paquet Niveau 1 Largeur:          | 112 mm   |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | 105 mm   |
| Paquet Niveau 1 Durée:            | 53 mm    |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut:       | 0.317 kg |

Dimensions

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Le Produit Net De La Largeur:    | 45mm    |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 92mm    |
| Le Produit Net De La Hauteur:    | 105.9mm |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Produit Poids Net: | 0.292kg |
|--------------------|---------|

## Technique

|  |  |
|--|--|
| Fonction:  | De plus - et undertemperature de surveillance<br>1 circuit de capteur<br>La fonction de verrouillage de l' |
| Plage De Mesure:   | -50 ... +500 °C  |
| Nominale De La Tension D'Alimentation (U <sub>s</sub> ): | 24 V AC/DC   |
| Sortie:  | 2 c/s (SPDT) + 1 n/o contacts  |
| Type De Terminal:  | Bornes À Vis   |
| Normes:  | IEC/EN 60947-5-1   |

## De l'environnement

|              |   |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification |
|--------------|---|

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| cUL Certificat:                     | cUL508_E140448  |
| Déclaration de Conformité CE:       | 1SAD938501-0119 |
| La Directive RoHS De L'Information: | 1SAA981005-4401 |
| Certificat UL:                      | UL508_E140448   |

## Les Classifications

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Objet Code De Classification: | B  |
| ETIM 4:                       | EC001446 - relais de surveillance de Température |
| ETIM 5:                       | EC001446 - relais de surveillance de Température |
| UNSPSC:                       | 39121500   |
| eClass:                       | 7.0 27371810                                     |