



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: CC5-10  
Code: 1SBN010011R1010

CC5-10 Bloc de contacts auxiliaires

Achat de Electric Automation Network



CC5-10 Bloc de Contacts Auxiliaires

La commande

EAN:	3471522121028
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Dimensions

Produit Poids Net:	0.014kg
--------------------	---------

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,14 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	3471522121028
Paquet Niveau 2 Unités:	600

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

## Des Informations Supplémentaires

Degré de Protection:	acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliaire Bornes IP20
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Maximum Électriques Fréquence De Commutation:	1200 cycles par heure
Mécanique Maximale Fréquence De Commutation:	3600 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	A9 ... A75 à 10 millions de dollars A95 ... A110 3 millions de
Minimum De Capacité De Commutation:	A9 ... A75 17 / 5 volt par milliampère A95 ... A110 24 / 50 volts par milliampère
Position De Montage:	Face avant
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 0,1 W
Principale Du Produit Type:	Accessoires pour les Contacteurs Bloc
Nom Du Produit:	Bloc De Contacts Auxiliaires
Pouvoir nominal de coupure de l'acc. à IEC 60947-5-1:	10 x le AC-15
Fréquence nominale (f):	Circuit D'Alimentation De 50 Hz Circuit D'Alimentation 60 Hz
Tension Nominale D'Isolement ( $U_i$ ):	acc. à IEC 60947-5-1 et VDE 0110 Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V
Nominale Capacité de production de l'acc. à IEC 60947-5-1:	10 x le AC-15
Courant assigné nominal AC-15 ( $j_{e_e}$ ):	(220 / 240 V) 4 (24 / 127 V) 6 (380 / 440 V) 3 (500 V) 2 (690 V) 2
Courant assigné nominal DC-13 ( $j_{e_e}$ ):	(125 V) 0.55 / 69 (24 V) 6 / 144 UN (250 V) 0.3 / 75 (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 1 / 72 UN
Tension Nominale D'Utilisation:	Principal Circuit 24 V Circuit Auxiliaire À 690 V
Courant de Courte durée assigné ( $I_{c_w}$ ):	1 s 140.0 Un
Remarques:	100
Type De Terminal:	Bornes À Vis

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CSA Certificat:	CSA_1033838
cUL Certificat:	UL_071301E48139
Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SBC100122C0202_Ch04
Déclaration de Conformité CE:	1SBD250801C5000
EAC Certificat:	EAC_RU C-FR ME77 B01048

Le Certificat GOST:	GOST_POCCFRME77B07175
La Directive RoHS De L'Information:	1SBD350058R1000
Certificat UL:	UL_071301E48139

## Les Classifications

ETIM 4:	EC002498 - Accessoires de basse tension, la technologie de commutateur
ETIM 5:	EC002498 - Accessoires de basse tension, la technologie de commutateur
Objet Code De Classification:	K
UNSPSC:	39120000