



Electric Automation
Automation specialists

Référence: CM-IWS.1P
Code: 1SVR740660R0100

CM-IWS.1P Surveillance d'isolation relais 1c
/ o, 1-100kOhm, 24-240VAC / DC

Achat de Electric Automation Network



CM-IWS.1P Isolation relais de surveillance de 1c/s, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC

La commande

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 4016779852647 |
| Quantité D'Ordre Minimum: | 1 pièce |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85364900 |

Conteneur D'Informations

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Paquet Niveau 1 Unités: | 1 pièce |
| Paquet Niveau 1 Largeur: | 97 mm |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | 109 mm |
| Paquet Niveau 1 Durée: | 30 mm |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut: | 0.162 kg |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|----------|
| Le Produit Net De La Largeur: | 22.5mm |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 103.7mm |
| Le Produit Net De La Hauteur: | À 85,6mm |
| Produit Poids Net: | 0.137kg |

Technique

| | |
|--|---|
| Fonction: | Déterrè des systèmes à courant alternatif Déterrè les systèmes à courant continu Déterrè mixte CA / CC systèmes Jusqu'à 250 V AC Jusqu'à 300 V DC |
| Plage De Mesure: | 1 ... 100 kΩ |
| Nominale De La Tension D'Alimentation (U _S): | 24 ... 240 V AC/DC |
| Sortie: | 1 c/s (SPDT) contact |
| Fuite Du Système De Capacité (C _F): | 10 μF |
| Type De Terminal: | Sans Vis Bornes |

De l'environnement

| | |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification |
|--------------|---|

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| CB Certificat: | CB_DK-30302-A1-UL |
| CCC Certificat: | CCC_2010010303438770 |
| cULus Certificat: | cULus508_20120727-E140448 |
| Déclaration de Conformité CE: | 1SAD938500-0208 |
| EAC Certificat: | EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012 |
| GL Certificat: | GL_46727-12HH |
| RMRS Certificat: | RMRS_12.04009.250 |
| La Directive RoHS De L'Information: | 1SAA981060-4401 |

Les Classifications

| | |
|-------------------------------|---|
| Objet Code De Classification: | B |
| E-nummer: | 3860659 |
| ETIM 4: | EC001444 - Isolation et de défaut à la terre surveillance du relais |
| ETIM 5: | EC001444 - Isolation et de défaut à la terre surveillance du relais |
| eClass: | 7.0 27371807 |