



- Groupe 1
- Groupe 2
- Groupe 3

- - - Zone de détection frontale
- Zone de détection transversale

PD3N



Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD3N-1C-AP	blanc	24	92190
PD3N-1C-FP	blanc	24	92196
PD3N-1C-EN	blanc	24	92186
PD3N-1C-AP Micro	blanc	25	92219
PD3N-1C-FP Micro	blanc	25	92184

Description:

Couloir d'une installation sportive avec 3 groupes de lumière: Accès aux ascenseurs (jaune), couloir (rouge), accès à la cage d'escaliers (bleu)

Remarques:

Une attention particulière doit être portée aux zones d'accès. Les «zones mortes» dans les sections des Couloirs doivent être évitées, le cas échéant, il faudra augmenter la temporisation. Lors d'une progression directe (axiale) vers le détecteur, il faudra absolument tenir compte des indications de portées spécifiquement reprises dans le catalogue pour «la progression directe (radiale)».

Caractéristiques du projet:

Type: couloir sans éclairage naturel du jour
Dimensions du bâtiment: L 40,00 x L 15,00 m
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

Eclairage:

Trois groupes de lumière individuelle avec ballasts électroniques

Spécifications produits:

7 pces LUXOMAT® PD3N-AP/FP/EN

Réglage PD3N:

Temporisation: > 5 min.
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

Raccordements:

- Commande parallèle dans le couloir
- Commande individuelle sur le palier d'ascenseurs et l'accès à la cage d'escalier

