



● Groupe 1

- - - Zone de détection frontale

— Zone de détection transversale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD3N-1C-AP	blanc	24	92190
PD3N-1C-FP	blanc	24	92196
PD3N-1C-EN	blanc	24	92186

■ **Description:**

Dans la cage d'escalier d'un immeuble, l'éclairage doit être commandé automatiquement par détecteurs de présence. Les détecteurs doivent être montés au plafond.

■ **Caractéristiques du projet:**

Type: cage d'escalier avec trois niveaux d'habitation et une cave sans lumière du jour
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

■ **Eclairage:**

Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

■ **Spécifications produits:**

4 pcs LUXOMAT® PD3N

■ **Réglage appareils:**

Temporisation: 5 min.
Valeur de clarté: symbole «soleil»

■ **Raccordements:**

Montage parallèle

■ **Variantes:**

Exemple d'implantation n° 6:

Cage d'escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2

Exemple d'implantation n° 7:

Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT®

Indoor 180-R à trois fils conducteurs

Exemple d'implantation n° 8:

Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT®

Indoor 180-SC à deux fils conducteurs

Exemple d'implantation n° 9:

Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next

