



- ⊙ Groupe 1
- • • Zone de détection position assise
- Zone de détection transversale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
Modulaire Indoor 180-M-2C-EN	–	112	92661
Indoor 180-M-2C, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	112	92136
PD1N-S-AP	blanc	82	92878
PD1N-S-FP	blanc	82	92875
PD1N-S-EN	blanc	82	92872

#### Description:

Dans une salle de réunion, l'éclairage doit être commandé en fonction des présences et de la lumière du jour. Malgré une commande automatique il doit être possible d'influencer manuellement l'éclairage par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement doivent être montés au mural et au plafond.

#### Caractéristiques du projet:

Type: salle de réunion avec lumière du jour  
Dimensions: L 7,80 x L 5,80 m  
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

#### Eclairage:

Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

#### Spécifications produits:

1 pce LUXOMAT® PD1N-Esclave  
1 pce LUXOMAT® Indoor 180-Maître

#### Règlage Indoor 180-Maître:

Temporisation R1: min. 5 min.  
Valeur de clarté R1: 300 Lux  
Temporisation R2: option

#### Raccordements:

Fonctionnement Maître/Esclave avec commande optionnelle par touche. L'appareil Maître doit toujours être montée à l'endroit où il y a le moins de lumière du jour.

#### Variantes:

Exemple d'implantation n° 10: Salle de réunion A  
Exemple d'implantation n° 11: Salle de réunion B

