



| Désignation                     | Couleur            | Page | N°-Article |
|---------------------------------|--------------------|------|------------|
| Modulaire Indoor 180-REN        | -                  | 108  | 92665      |
| Indoor 180-R, détecteur complet | blanc pur, RAL9010 | 108  | 92623      |

**Description:**

Toilettes publiques avec cabines WC fermées. Montage mural des détecteurs de mouvement. On utilisera des appareils combinés détection de mouvement/détection acoustique afin de pouvoir surveiller même les angles morts tels que les cabines WC en fonction des bruits.

**Remarques:**

Les visiteurs dans les toilettes devront voir leur attention attirée sur la sensibilité acoustique p.ex. par une pancarte dans les cabines.

**Caractéristiques du projet:**

Type: toilettes publiques sans lumière du jour  
Hauteur du local: 2,70 m

**Eclairage:**

Un groupe de lumière avec ballasts électroniques par chambre

**Spécifications produits:**

2 pcs LUXOMAT® Indoor 180-R

**Réglage appareils:**

Temporisation: 10 min.

Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

Sensibilité acoustique: celle-ci doit être déterminée lors de tests

**Raccordements:**

Montage standard avec réglage du micro acoustique

**Variantes:**

Exemple d'implantation 18: avec LUXOMAT® PD3N ou PD3N-Micro

