



- Groupe 1-3
- Zone 1: champ de luminosité côté fenêtre
- Zone 2: champ de luminosité côté couloir
- Zone 3: Excitation de l'éclairage du tableau
- • • Zone de détection position assise
- - - Zone de détection frontale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD4-M-3C-TRIO-FP	blanc	60	92745
PD4-M-3C-TRIO-AP	blanc	60	92740
PD4-M-TRIO-DIM-FP	blanc	71	92735
PD4-M-TRIO-DIM-AP	blanc	71	92730

Description:

Dans un local de classe, l'éclairage doit être commandé en fonction de la présence et de la lumière du jour. De plus, l'éclairage du tableau doit être réglé séparément.

Malgré la commande automatique, il doit être possible d'influencer l'état de lumière actuel par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement seront montés au plafond.

Caractéristiques du projet:

Type: salle de classe avec lumière du jour
Dimensions: L 10,00 x L 6,00 m
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

Eclairage:

Deux groupes de lumière avec ballasts électroniques
Eclairage du tableau

Spécifications produits:

1 pce LUXOMAT® PD4-TRIO ou
1 pce LUXOMAT® PD4-TRIO-DIM

Réglage appareils:

Temporisation R1: > 5 min.
Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande
Temporisation R2: option

Raccordements:

Montage standard

