



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T5V630 1000V
Code: 1SDA054547R1

T5V630 PR221DS-LS / I In630 3p FFC
1150VAC

Kaufen von Electric Automation Network



C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX T5V 630 1150V AC-FESTER DREI-POLIG MIT FRONT-
TERMINALS FÜR KABEL mit Cu-UND SOLID-STATE-RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Bestellen

EAN:	8015644556488
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	140mm
Produkt Netto-Höhe:	205mm
Produkt Netto Tiefe:	103.5mm
Produkt-Netto-Gewicht:	5.1kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	248 mm
Paket Level 1 Höhe:	240 mm
Paket Level 1 Länge:	285 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	5,1 kg

Paket Level 1-EAN:	8015644556488
--------------------	---------------

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung nach 2007-01-01
--------------	---

Weitere Informationen

Elektrische Lebensdauer:	5000-Zyklus 60 Zyklen pro Stunde
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Mechanische Haltbarkeit:	20000 Zyklus 120 Zyklen pro Stunde
Anzahl der Pole:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 41 W
Produkt-Typ:	SACE Tmax T
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom (I_{ch_n}):	630 A
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	1150 V
Bemessungs-Spannung:	1000 V AC 1000 V DC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(1000 V AC) 10 kA (1150 V AC) 6 kA
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit ($i_{ch_{cw}}$):	1 s 5 A
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($I_{ch_{cu}}$):	(1000 V AC) 20 kA (1150 V AC) 12 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	630 A
Release-Typ:	EL
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	T5
Geeignet Für:	T5
Geeignet für Produkt-Klasse:	Geformte Fall-Leistungsschalter
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Front für Kupfer Kabel
Test Spannung Max (U_{test}):	3500 V
Version:	F

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC210004D0203
-------------------------------	-----------------

Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0005
GL Zertifikat:	1SDL000163R0062
RoHS-Informationen:	1SDL000200R0001

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39121100