



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CT-EKE
Code: 1SVR550509R1000

CT-EKE Zeitrelais, Einschaltverzögerung
Festkörper-, 1n / o, 0.1-10s, 24-240VAC /
DC

Kaufen von Electric Automation Network



Die CT-EKE ist ein single-Funktion elektronische Zeit-relais aus der CT-E-Timers. Es bietet eine Einschaltverzögerung (delay on make) - Funktion mit einem Zeitbereich von 0,1 s bis 10 s. Das Zeitrelais arbeitet mit einer Nenn-Versorgungsspannung 24 - 240 V AC / DC und hat eine solid-state-Ausgang.

Bestellen

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013614346651 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85364900 |

Container Informationen

| | |
|-------------------------------|----------|
| Paket Level 1-Einheiten: | 1 Stück |
| Paket Level 1 Breite: | 84.2 mm |
| Paket Level 1 Länge: | 24,6 mm |
| Paket Level 1 Höhe: | 83.1 mm |
| Paket Level 1 Brutto-Gewicht: | 0.061 kg |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Produkt Netto-Breite: | 22.5mm |
| Produkt Netto-Höhe: | 78mm |

| | |
|------------------------|--------|
| Produkt Netto Tiefe: | 78.5mm |
| Produkt-Netto-Gewicht: | 0.05kg |

Technische

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zeitrelais Typ: | AUF-Verzögerung |
| Zeit-Bereich: | 0.1-10 s |
| Rated Control Supply Voltage (U _s): | 24 ... 240 V AC/DC |
| Ausgabe: | solid-state-Ausgang |
| Terminal-Typ: | Schraubklemmen |
| Standards: | IEC 61812-1 EN 61812-1 + A11 DIN VDE 0435 Teil 2021 |

Umwelt

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| RoHS Status: | Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| cUL-Zertifikat: | cUL508_E140448 |
| Konformitätserklärung - CE: | 1SAD938501-0114 |
| EAC Zertifikat: | EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016 |
| GL Zertifikat: | GL_94633-94HH |
| GOST-Zertifikat: | GOST_8572616 |
| RMRS-Zertifikat: | RMRS_12.04010.250 |
| RoHS-Informationen: | 1SAA981001-4404 |
| UL-Zertifikat: | UL508_E140448 |

Klassifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Objekt-Classification Code: | K |
| ETIM 4: | EC001439 - Timer-relais |
| ETIM 5: | EC001439 - Timer-relais |
| UNSPSC: | 39121500 |
| eClass: | 7.0 27371790 |