



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-PBE
Code: 1SVR550881R9400

CM-PBE Phase loss monitoring relay 1n/o,
L1,2,3-N=220-240VAC

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Phasenausfall - und unterspannungs-überwachungsrelais CM-PBE, Breite 22,5 mm, Einzel - oder drei Phasen mit neutral Anschluss, Messbereich L1,L2,L3-N=220-240VAC, powered by measuring circuit, 1 n/o (Ruhestromprinzip)

Bestellen

EAN:	4013614350498
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	24 mm
Paket Level 1 Höhe:	83 mm
Paket Level 1 Länge:	25 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.078 kg

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	22.5mm
Produkt Netto Tiefe:	78.5mm
Produkt Netto-Höhe:	78mm

Produkt-Netto-Gewicht:	0.066kg
------------------------	---------

Technische

Funktion:	Phasenausfall-Erkennung Die Neutrale überwachung
Standards:	IEC/EN 60255-6
Messbereich:	3x380 ... 440 V AC 220 ... 240 V AC
Rated Control Supply Voltage (U _s):	3 x 380 ... 440 V AC 220 ... 240 V AC
Ausgabe:	1 n/o Kontakt
Zeit-Bereich:	500 ms start-up-delay 150 ms Auslöseverzögerung
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2011/65/EG
--------------	-----------------------------------

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CB-Zertifikat:	CB_DK-8880
CCC-Zertifikat:	CCC_2013010303605960
cUL-Zertifikat:	cUL508_E140448
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938501-0134
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-BG.ME77.B.00507
RMRS-Zertifikat:	RMRS_12.04009.250
RoHS-Informationen:	1SAA981057-4402
UL-Zertifikat:	UL508_E140448

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	B
E-nummer:	3860175
ETIM 4:	EC001441 - Phase monitoring relay
ETIM 5:	EC001441 - Phase monitoring relay
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371803