



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-IVN.S
Code: 1SVR750669R9400

CM-IVN.S Kupplungseinheit
Spannungsbereich Erweiterung für CM-
IWN.1

Kaufen von Electric Automation Network



CM-IVN.S Coupling unit voltage range Erweiterung für CM-IWN.1 Ersatz für
1SVR650669R9400

Bestellen

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4016779852630 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85043121 |

Container Informationen

| | |
|-------------------------------|----------|
| Paket Level 1-Einheiten: | 1 Stück |
| Paket Level 1 Breite: | 97 mm |
| Paket Level 1 Höhe: | 109 mm |
| Paket Level 1 Länge: | 52,5 mm |
| Paket Level 1 Brutto-Gewicht: | 0.203 kg |

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Produkt Netto-Breite: | 45mm |
| Produkt Netto Tiefe: | 104.8mm |
| Produkt Netto-Höhe: | 85.6mm |
| Produkt-Netto-Gewicht: | 0.179kg |

Technische

| | |
|---------------|---|
| Funktion: | Zubehör - Kupplung Einheit für Spannung Erweiterung des CM-IWN.1 Bis zu 690 V AC Bis zu 1000 V DC |
| Terminal-Typ: | Schraubklemmen |

Umwelt

| | |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung |
|--------------|---|

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| CB-Zertifikat: | CB_DK-30302-A1-UL |
| CCC-Zertifikat: | CCC_2010010303438770 |
| cULus-Zertifikat: | cULus508_20120727-E140448 |
| Konformitätserklärung - CE: | 1SAD938500-0208 |
| EAC Zertifikat: | EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012 |
| GL Zertifikat: | GL_46727-12HH |
| RoHS-Informationen: | 1SAA981060-4401 |

Klassifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Objekt-Classification Code: | B |
| E-nummer: | 3860658 |
| ETIM 4: | EC001444 - Isolations-und Erdschluss-überwachungs- relais |
| ETIM 5: | EC001444 - Isolations-und Erdschluss-überwachungs- relais |
| eClass: | 7.0 27371807 |