



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: T4D320
Codice: 1SDA054597R1

3p FF 320 T4D

Acquista da Electric Automation Network



INTERRUTTORE-SEZIONATORE A TMAX T4D 320 FISSO A TRE POLI CON TERMINALI ANTERIORI

Ordinazione

EAN:	8015644556952
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	105mm
Netto Del Prodotto Altezza:	205mm
Netto Del Prodotto Profondità:	103.5mm
Peso Netto Del Prodotto:	2.35kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	248 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	240 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	285 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	2.5 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644556952
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo 2006-07-01
--------------	---

Ulteriori Informazioni

IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Durata Meccanica:	20000 ciclo 120 cicli / ora
Numero di Poli:	3
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 17,6 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Tmax T
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Tipo Di Prodotto:	SD
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC 750 V DC
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	per 1 s 3,6 Un
Corrente Nominale Ininterrotta (M_{iu}):	320
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	T4
Adatto Per:	T4
Adatto per Classe di Prodotto:	Gli Interruttori Scatolati
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Anteriore
Tensione di prova a Frequenza Industriale per 1 Minuto:	3000 V
Tensione Di Prova Max (U_{prova}):	3000 V
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC210004D0203
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0004
RoHS Informazioni:	1SDL000200R0001

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39121100