



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E2 W FP
Codice: 1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR nuova

Acquista da Electric Automation Network

SACE EMAX PARTE FISSA PER C. INTERRUTTORE E2 QUATTRO POLI di PENTECOSTE SUPERIORE TERMINALI ORIZZONTALI E INFERIORE TERMINALI ORIZZONTALI NUOVO

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644621872 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85389099 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|---------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 414mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 461mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 396.5mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 39kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 44 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 8015644609139 |

Ulteriori Informazioni

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Numero di Poli: | 4 |
| Prodotti Principali Tipo: | SACE Emax |
| Nome Di Prodotto: | Parte Fissa |
| Tipo Di Prodotto: | FP |
| Tensione Nominale (U _r): | 690 V |
| Standard: | IEC 60947 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sub-tipo: | E2 |
| Connessione Di Un Terminale Digitare: | Estraibile Interruttori Di Circuito Posteriore piana e Orizzontale |
| Versione: | W FP |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SDC200006D0209 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SDL000165R0014 |

Classificazioni

| | |
|-------------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q |
| UNSPSC: | 39120000 |