



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: XT2N160  
Codice: 1SDA067011R1

XT2N 160 TMD 20-300 3p FF

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUOTORE TMAX XT2N 160 FISSO a TRE POLI CON parte ANTERIORE TERMINALI E MAGNETOTERMICO RILASCIO, DA R 20-300 UN

Ordinazione

EAN:	8015644008574
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	90mm
Netto Del Prodotto Altezza:	130mm
Netto Del Prodotto Profondità:	82.5mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.2kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	130 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	208 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	145 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1,2 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644008574
-----------------------------	---------------

## Ulteriori Informazioni

Tipo di Interruttore automatico per essere Associato:	Di distribuzione di energia
Elettrici Durata:	120 cicli / ora 8000 ciclo
Durata Meccanica:	Nr. Operazioni di 240 cicli per ora Nr. Operazioni di 25000 ciclo
Numero di Poli:	3
Orario Di Apertura:	CB con SOR 15 ms CB con raggi ultravioletti di 15 ms
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 1.62 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Tmax XT
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	CB
Corrente Nominale ( $I_n$ ):	20 Un
Frequenza nominale (f):	50 / 60 Hz
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento ( $U_{io}$ ):	1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC 500 V DC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito ( $Mi_{cs}$ ):	(220 V AC) 65 kA (220 V AC) 65 kA (380 V) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 10 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito ( $Mi_{cu}$ ):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poli in Serie 36 kA (500 V DC) 3 Poli in Serie 36 kA
Corrente Nominale Ininterrotta ( $Mi_u$ ):	160 A
Tensione Nominale ( $U_r$ ):	690 V
Tipo Di Versione:	TM
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	XT2
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Anteriore
Versione:	F

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC210033D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0010
GL Certificato:	1SDL000163R0093
Certificato LR:	1SDL000163R0100

## Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39120000