



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E1.2N/MS1250
Codice: 1SDA073399R1

E1.2N / MS 1250 3p FF

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUOTTORE-SEZIONATORE a SACE EMAX2 E1.2N/MS 1250 FISSO A TRE POLI CON TERMINALI ANTERIORI

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644772499 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85362090 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 214mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 295mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 184mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 11kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 16 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 8015644609139 |

Ulteriori Informazioni

| | |
|--|---|
| Tipo Corrente: | AC |
| Elettrici Durata: | 8000 ciclo 30 cicli per ora |
| Durata Meccanica: | 20000 ciclo 60 cicli / ora |
| Numero di Poli: | 3 |
| La Perdita Di Potenza: | in Condizioni Operative nominali per Polo 122 W |
| Prodotti Principali Tipo: | SACE Emax 2 |
| Nome Di Prodotto: | Interruttore-sezionatore |
| Tipo Di Prodotto: | SD |
| Corrente Nominale (I_n): | 1250 A |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}): | 12 kV |
| Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}): | AC 1000 V |
| Tensione Nominale Di Funzionamento: | 690 V AC |
| Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}): | per 1 s 50 kA per 3 s 36 kA |
| Corrente Nominale Ininterrotta (M_{iu}): | 1250 A |
| Tensione Nominale (U_r): | 690 V |
| Standard: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | E1.2 |
| Connessione Di Un Terminale Digitare: | Anteriore |
| Versione: | F |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SDC200023D0204 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SDL000165R0019 |

Classificazioni

| | |
|-------------------------------------|---|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q |