Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CM-PAS.41P
Codice: 1SVR740774R3300

CM-PAS.41P Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3=3x300-500VAC

Acquista da Electric Automation Network

Il CM-PAS.41P relè è da CM trifase monitor gamma. Questo relè funziona con tensione nominale di alimentazione di controllo tensione / trifase misura della tensione di 300-500 V AC e ha un 2 c/o di uscita con contatti nominale 250 V / 4 A. CM-PAS.41P controlla i parametri di fase di un guasto di fase, sequenza di fase e fase di squilibrio. Un ritardo è regolabile in un range di istantanea per 30 s (0, 0.1-30 s). Un richiudibile coperchio trasparente per la protezione contro modifiche non autorizzate è disponibile come accessorio. Il dispositivo offre manutenzione Easy Connect con Tecnologia push-in terminali. Il dispositivo offre connessione a vite tecnologia con doppia camera gabbia di morsetti di collegamento.

## Ordinazione

| | |
|---|---|
| EAN: | 4016779851985 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85364900 |

## Contenitore Di Informazioni

| | |
|---|---|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 97 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 109 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 30 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 0.148 kg |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 22.5mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 103.7mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 85.6mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 0.123kg |

## Tecnico

| | |
|---|---|
| Funzione: | La fase di rilevazione del guasto<br>Sequenza delle fasi di monitoraggio<br>Squilibrio di fase di rilevamento |
| Standard: | IEC/EN 60255-1<br>EN 50178 |
| Gamma Di Misura: | 3x300 ... 500 V AC |
| Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione ($U_s$): | 3 x 300 ... 500 V AC |
| Output: | 2 c/o (SPDT) contatti |
| Intervallo Di Tempo: | 200 ms ritardo di avvio<br>0 s o 0,1-30 s ritardo di intervento (SU) |
| Tipo Di Terminale: | I Morsetti Senza Vite |
| Corrente di funzionamento nominale AC-12 ($mi_e$): | (230 V) 4 UN |
| Corrente di funzionamento nominale AC-15 ($I_e$): | (230 V) 3 |
| Corrente di funzionamento nominale DC-12 ($mi_e$): | (24 V) 4 UN |
| Corrente di funzionamento nominale DC-13 ($I_e$): | (24 V) 2 |
| Minima Capacità Di Commutazione: | 24 V<br>10 mA |
| Tensione Nominale Di Isolamento ($U_{io}$): | Circuito Di Ingresso / Uscita Circuito Di 600 V<br>Uscita Circuito 1 / Circuito Di Uscita 2 300 V |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione ($U_{imp}$): | Circuito di ingresso 6 kV<br>Circuito di uscita 4 kV |
| Grado di Protezione: | Custodia IP50<br>Morsetti IP20 |
| Categoria Di Sovratensione: | III |
| Grado Di Inquinamento: | 3 |
| Corto Circuito Di Dispositivi Di Protezione | Circuito di uscita NC - F Tipo di Fusibili 6 Un<br>Circuito di uscita N - F Tipo di Fusibili 10 A |
| Elettrici Durata: | AC-12 100000 ciclo |
| Durata Meccanica: | 30000000 ciclo |
| Il Collegamento Di Capacità: | Flessibile con Puntale 2x 0,5 ... 1,5 mm2<br>Flessibile con isolamento del Puntale 2x 0,5 ... 1,5 mm2<br>Flessibile 2x 0,5 ... 1,5 mm2<br>Rigida 2x 0,5 ... 1,5 mm2 |
| Filo Di Lunghezza Di Spelatura: | 8 mm |
| Posizione Di Montaggio: | Qualsiasi |

| | |
|---|---|
| Montaggio su guida DIN: | TH35-15 (35 x 15 mm guida di Montaggio) acc. la norma IEC 60715<br>TH35-7.5 (35 x 7,5 mm guida di Montaggio) acc. la norma IEC 60715 |

## Ambientale

| | |
|---|---|
| Temperatura Dell'Aria: | Funzionamento -25 ... +60 °C<br>Di Stoccaggio -40 ... +85 °C |
| RoHS Status: | Seguente Direttiva europea 2011/65/CE |

## Tecnico UL/CSA

| | |
|---|---|
| Tensione massima UL/CSA: | Circuito di uscita 300 V AC |
| Contatto UL/CSA: | B300 |
| Collegamento Capacità di UL/CSA: | Flessibile 2x 18 ... 16 AWG<br>Rigida 2x 20 ... 16 AWG |

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|---|---|
| Certificato CCC: | CCC_2009010303326655 |
| cULus Certificato: | cULus508_20120829-E140448 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SAD938500-0203 |
| EAC Certificato: | EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012 |
| GL Certificato: | GL_37695-12HH |
| RMRS Certificato: | RMRS_12.04009.250 |
| RoHS Informazioni: | 1SAA981057-4402 |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | B |
| E-nummer: | 3860599 |
| ETIM 4: | EC001441 - Fase di monitoraggio relè |
| ETIM 5: | EC001441 - Fase di monitoraggio relè |
| eClass: | 7.0 27371803 |