



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OTE36T3M
Código: 1SCA022613R2350

interruptor de segurança OTE36T3M
EMC

A partir de Electric Automation Network



EMC interruptor de segurança 3-p.400V AC23A 15kW AC22A UM invólucro de Plástico IP65 Preto Seletor de lidar com

Pedido

EAN:	6417019199672
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85381000

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	145mm
Líquido Do Produto Altura:	200mm
Líquido Do Produto Profundidade:	90mm
Peso Líquido Do Produto:	0.9kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	152 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	138 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	203 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	6417019199672
------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 ^º
--------------	---

Informações Adicionais

Cabo De Entrada De Posição:	Superior e inferior
Saídas De Cabos De Cada Lado:	2xM32+M16
Corrente Térmica Convencional (Eu _o):	Totalmente Fechado 63 A
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 IP65
Material Da Caixa:	Plástico
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Contatos Auxiliares NÃO:	1
Número de Pólos:	3
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
Posição de Neutro Terminais:	Superior Em Baixo
Posição do PE Terminais:	Superior Em Baixo
Produto Principal Digite:	OT36
Nome Do Produto:	EMC interruptor de segurança
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu _e):	(500 V) 80 A (690 V) 80 A
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu _e):	(380 ... 415 V) 38, (500 V) 32 (690 V) 20 A
Potência de operação nominal AC-23A (P _e):	(220 ... 240 V) 11 kW (400 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Tensão Nominal De Operação:	750 V

Certificados e Declarações (Número do Documento)

BV Certificado:	1SCC340018D0202
Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC340006C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC340004D0204
DNV o Certificado:	1SCC340019D0201
GL Certificado:	1SCC301042D0201
LR Certificado:	1SCC340016D0202

Classificações

E-nummer:	3140414
ETIM 5:	EC000249 de Protecção de interruptor seccionador de habitação
Objeto Código De Classificação:	Q