



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 1SDA037716R1

E3S / MS 2500 4p FF

A partir de Electric Automation Network



C. INTERRUPTOR-SECCIONADOR E3S/MS 2.500 QUATRO PÓLOS FIXOS COM TERMINALES FRENTE

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644377168 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85362090 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|--------|
| Líquido Do Produto Largura: | 515mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 600mm |
| Líquido Do Produto Comprimento: | 785 mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 0.302m |
| Peso Líquido Do Produto: | 82kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 600 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 515 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 100 kg |

| | |
|------------------------|---------------|
| Pacote de Nível 1 EAN: | 8015644377168 |
|------------------------|---------------|

Ambiental

| | |
|--------------|-------------------------------|
| RoHS Status: | Sem necessidade de declaração |
|--------------|-------------------------------|

Informações Adicionais

| | |
|--|----------------------------------|
| Elétrica Durabilidade: | 8000 |
| IIT Estado de Publicação: | Nível 0 - Informações habilitado |
| Número de Pólos: | 4 |
| A Perda De Energia: | 205 W |
| Produto Principal Digite: | SACE Emax Velho |
| Nome Do Produto: | Interruptor-seccionador |
| Tipo De Produto: | SD |
| Corrente Nominal (Eu _n): | 2500 A |
| Tensão Nominal De Operação: | 600 V CA |
| Normas: | A norma IEC 947-3 |
| Sub-tipo: | E3 |
| Adequado Para: | Emax E3 |
| Adequado para Classe de Produto: | Emax |
| Conexão Do Terminal Digite: | Frente |
| Teste de Tensão em Frequência Industrial durante 1 Minuto: | 3500 V |
| Versão: | Fixo |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SDC200001D0201 |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SDL000162R0040 |
| RoHS Informações: | 1SDL000197R0001 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|---|
| ETIM 4: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| Objeto Código De Classificação: | Q |