



Electric Automation
Automation specialists

Referência: E4S/MS4000
Código: 1SDA059004R1

E4S / MS 4000 4p W MP nova

A partir de Electric Automation Network



SACE EMAX PARTE móvel PARA C. INTERRUPTOR-SECCIONADOR E4S/MS 4.000 QUATRO PÓLOS de NOVO

Pedido

EAN:	8015644613631
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	684mm
Líquido Do Produto Altura:	461mm
Líquido Do Produto Profundidade:	396.5mm
Peso Líquido Do Produto:	96kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	515 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	600 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	920 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	116 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8015644609139

Informações Adicionais

Elétrica Durabilidade:	5000 ciclo 10 ciclos por hora
Durabilidade Mecânica:	15000 ciclo 60 ciclos por hora
Número de Pólos:	4
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 660 W
Produto Principal Digite:	SACE Emax
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	SDMP
Corrente Nominal (I_{n}):	4000 A
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Corrente Operacional Nominal (I_{oe}):	4000 A
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC 250 V DC
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 75 kA por 3 s 75 kA
Nominal Ininterrupta Corrente (I_u):	4000 A
Tensão Nominal (U_r):	690 V
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	E4
Conexão Do Terminal Digite:	Fique Disponível Para Levantamento, Disjuntores
Versão:	W

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC200006D0209
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0016

Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q