



Electric Automation
Automation specialists

Referência: T6D630
Código: 1SDA060343R1

3p FF 630 t6d

A partir de Electric Automation Network



SECCIONADORA DE TMAX T6D 630 FIXO DE TRÊS POLOS COM FRETE TERMINAIS

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644628116 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85362090 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura: | 210mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 268mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 103.5mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 9.5kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 305 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 285 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 370 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 11 kg |

| | |
|------------------------|---------------|
| Pacote de Nível 1 EAN: | 8015644628116 |
|------------------------|---------------|

Informações Adicionais

| | |
|--|--|
| Durabilidade Mecânica: | 20000 ciclo 120 ciclos por hora |
| Número de Pólos: | 3 |
| A Perda De Energia: | nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo de 30 W |
| Produto Principal Digite: | SACE Tmax T |
| Nome Do Produto: | Interruptor-seccionador |
| Tipo De Produto: | SD |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}): | 8 kV |
| Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}): | 1000 V |
| Tensão Nominal De Operação: | 690 V AC 750 V DC |
| Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}): | 1 s 15 |
| Nominal Ininterrupta Corrente (I_u): | 630 A |
| Normas: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | T6 |
| Adequado Para: | T6 |
| Adequado para Classe de Produto: | Disjuntores Em Caixa Moldada |
| Conexão Do Terminal Digite: | Fixo Disjuntores Frente |
| Teste De Tensão Max (U_{teste}): | 3500 V |
| Versão: | F |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SDC210015D0201 |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SDL000165R0006 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| Objeto Código De Classificação: | Q |
| UNSPSC: | 39121100 |