



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: T7S1600 M  
Código: 1SDA063013R1

T7S 1600 PR332/P LI In=1600A 3p F F M

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX T7S 1600 FIXO de TRÊS polos COM FRENTE TERMINAIS E a ENERGIA ARMAZENADA MECANISMO de FUNCIONAMENTO E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC PR332/P-LI R 1600

#### Pedido

EAN:	8015644655624
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	210mm
Líquido Do Produto Altura:	268mm
Líquido Do Produto Profundidade:	178mm
Peso Líquido Do Produto:	11kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	280 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	350 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	360 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	12.5 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8015644655624

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q2
--------------	---

## Informações Adicionais

Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 77 W
Produto Principal Digite:	SACE Tmax T
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):	1600
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade ( $I_{cs}$ ):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Nominal de Curta duração admissível Corrente ( $I_{cw}$ ):	1 s 20 A
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	(220 V AC) 8.5 kA (230 V AC) 8.5 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Nominal Ininterrupta Corrente ( $I_u$ ):	1600
Tipo De Versão:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T7
Adequado Para:	T7M
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntores Em Caixa Moldada
Conexão Do Terminal Digite:	Fixo Disjuntores Frente
Versão:	F

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC210015D0201
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0007
GL Certificado:	1SDL000163R0055
RoHS Informações:	1SDL000201R0001

## Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q
UNSPSC:	39120000