



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: XT2L160  
Código: 1SDA067917R1

XT2L 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX XT2L 160 FIXO de TRÊS polos COM FRENTE TERMINAIS E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC EKIP-LS/I R 100 A

Pedido

EAN:	8015644018139
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	90mm
Líquido Do Produto Altura:	130mm
Líquido Do Produto Profundidade:	82.5mm
Peso Líquido Do Produto:	1.2kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	130 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	208 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	145 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1,2 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	8015644018139
------------------------	---------------

## Informações Adicionais

Disjuntor Tipo de ser Associado:	Distribuição de energia
Elétrica Durabilidade:	120 ciclos por hora 8000 ciclo
Durabilidade Mecânica:	Nr. de Operações de 240 ciclos por hora Nr. de Operações de 25000 ciclo
Número de Pólos:	3
Horários De Abertura:	CB com SOR 15 ms CB com a radiação uv que 15 ms
Produto Principal Digite:	SACE Tmax XT
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):	100 A
Frequência nominal (f):	50 / 60 Hz
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):	1000 V
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC 500 V DC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade ( $I_{cs}$ ):	(220 V AC) 150 kA (220 V AC) 150 kA (380 V CA) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 60 kA (690 V AC) 18 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V CA) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 60 kA (690 V AC) 18 kA
Nominal Ininterrupta Corrente ( $I_u$ ):	160
Tensão Nominal ( $U_r$ ):	690 V
Tipo De Versão:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	XT2
Conexão Do Terminal Digite:	Fixo Disjuntores Frente
Versão:	F

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC210033D0201
---------------------------------------	-----------------

Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0010
GL Certificado:	1SDL000163R0093
LR Certificado:	1SDL000163R0100

## Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q
UNSPSC:	39120000