



Electric Automation
Automation specialists

Referência: E6.2V/f5000
Código: 1SDA071996R1

E6.2V / f 5000 Ekip Toque LSIG 4p F HR

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR SACE EMAX2 E6.2V/f 5000 FIXO de QUATRO PÓLOS de TAMANHO COMPLETO NEUTRO COM TERMINAIS TRASEIROS HORIZONTAIS E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC Ekip/TOQUE-LSIG R 5000 EQUIPADO COM: 4 de contatos AUXILIARES E C. DISJUNTOR NA POSIÇÃO de ABERTO-FECHADO

Pedido

EAN:	8015644758462
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	1014mm
Líquido Do Produto Altura:	371mm
Líquido Do Produto Profundidade:	270mm
Peso Líquido Do Produto:	135kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	515 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	600 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	615 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	151 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8015644609139

Informações Adicionais

Tipo De Corrente:	AC
Elétrica Durabilidade:	Ue =< 440 V 3000 ciclo Ue = 500 ... 690 V ciclo de 2000 10 ciclos por hora
Durabilidade Mecânica:	12000 ciclo 60 ciclos por hora
Pólo Neutro Corrente ([%I _u):	100 %
Número de Pólos:	4
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 483 W
Produto Principal Digite:	SACE Emax 2
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal (E _{u_n}):	5000 A
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U _{imp}):	acc. a norma IEC 60947-2 12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U _{eu}):	AC 1000 V
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (E _{u_{cs}}):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V CA) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 130 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Nominal de Serviço Curto-Circuito Capacidade de Ruptura, em % de I _{cu} (e _{u_{cs}}):	100 %
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I _{cw}):	1 s 100 kA por 3 s 100 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (E _{u_{cu}}):	(400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 130 kA (525 V AC) 130 kA (690 V AC) 100 kA
Nominal Ininterrupta Corrente (I _u):	5000 A
Tensão Nominal (U _r):	690 V
Tipo De Versão:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	E6.2
Conexão Do Terminal Digite:	Traseira plana Horizontal
Versão:	F

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC200023D0204
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0022

Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q