



Electric Automation
Automation specialists

Referência: AM110-30-22
Código: 1SFL458029R7922

AM110-30-22 220-240V 50 / 60Hz
contator

A partir de Electric Automation Network



3-fase de Contator adequado para várias aplicações, tais como o Motor de partida, o Isolamento, o By-pass e de Distribuição de aplicativo, até ao máximo de 690 V. Magneticamente trava, controle de tensão 220-240 V, AC/DC trava

Pedido

EAN:	7320500339084
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	90.0mm
Líquido Do Produto Profundidade:	156.5mm
Líquido Do Produto Altura:	148.0mm
Peso Líquido Do Produto:	2.000kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	140 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	140 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	170 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	2 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7320500339084

Técnico

Número de Contatos Principal NÃO:	3
Número de Contatos Principais NC:	0
Número de Contatos Auxiliares NÃO:	2
Número de Contatos Auxiliares NF:	2
Tensão Nominal De Operação:	Circuito Principal 1000 V
Frequência nominal (f):	Circuito Principal 50/60 Hz
Convencional Livre de ar Corrente Térmica ($e_{u_{th}}$):	acc. a IEC 60947-4-1, Abra Contatores $\theta = 40\text{ °C}$ 160
Corrente Operacional nominal AC-1 (I_e):	(690 V) 55 °C 145 A (690 V) 40 °C 160 (690 V) A 70 °C 130
Corrente Operacional nominal AC-3 (e_{u_e}):	(1000 V) 55 °C 30 A (690 V) 55 °C 82 A (220 / 230 / 240 V) 55 °C 110 A (415 V) 55 °C 110 A (440 V) 55 °C 100 A (380 / 400 V) 55 °C 110 A (500 V) 55 °C 100 A
Potência de operação nominal AC-3 (P_e):	(500 V) 59 kW (1000 V) 40 kW (690 V) 75 kW (220 / 230 / 240 V) 30 kW (380 / 400 V) 55 kW (440 V) 59 kW (415 V) 59 kW
Capacidade nominal de desligamento AC-3 acc. a IEC 60947-4-1:	8 x I_e AC-3
Avaliado Capacidade CA-3 acc. a IEC 60947-4-1:	10 x I_e AC-3
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	gG Tipo de Fusíveis 160
Máxima Capacidade De Interrupção:	$\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ para o $I_e > 100$ Um) em 440 V 1160 Um $\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ para o $I_e > 100$ Um) a 690 V 800 A
Elétrico Máximo Frequência De Comutação:	AC-3 300 ciclos por hora AC-1 300 ciclos por hora AC-2 / AC-4 150 ciclos por hora
Corrente Operacional nominal DC-1 (I_e):	(110 V) 2 Pólos em Série, 40 °C 160 (220 V) 3 Pólos em Série, 40 °C 160
Corrente Operacional nominal DC-3 (e_{u_e}):	(110 V) 2 Pólos em Série, 40 °C 160 (220 V) 3 Pólos em Série, 40 °C 160
Corrente Operacional nominal CC-5 (e_{u_e}):	(110 V) 2 Pólos em Série, 40 °C 160 (220 V) 3 Pólos em Série, 40 °C 160
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	acc. UL/CSA 600 V acc. a IEC 60947-4-1 e din VDE 0110 (Gr. C) 1000 V
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	Circuito principal, 8 kV
Durabilidade Mecânica:	10 milhões
Mecânica Máxima Frequência De Comutação:	300 ciclos por hora
Bobina De Limites Operacionais:	(acc. a IEC 60947-4-1) $0.85 \times U_c$ Min. ... $1.1 \times U_c$ Max. ($\theta \leq 70\text{ °C}$) °C

Nominal Do Circuito De Controle De Tensão (U _c):	60 Hz 48 ... 130 V 50 Hz 48 ... 130 V
Bobina De Consumo:	Puxe-os, no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão De 60 Hz 450 V· Segurando no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão 50 Hz 22 V· Puxe-os, no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão 50 Hz A 350 V· Segurando no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão De 60 Hz 26 V·
Tempo De Operação:	Entre a Energização da Bobina e o NÃO Fechamento do Contato de 30...80 ms Entre Bobina De energização e NÃO de Abertura de Contacto de 55 125 ms... Entre Bobina De energização e NC Fechamento do Contato de 60 a 130 ms Entre a Energização da Bobina e Contato NF de Abertura 27...77 ms
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Principal:	Flexível com Extremidade do Cabo 1x10...70 mm ² Barra de 30 mm ² Rígida 1x10...95 mm ²
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Auxiliar:	Sólida 2x1...4 mm ² Flexíveis Isolados com Virola de 1x0.75...2,5 mm ² Encalhado 2x1...4 mm ² Flexível 2x0.75...2,5 mm ² Flexível, com Virola de 2x0.75...2,5 mm ²
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Terminais de Bobina IP20 acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Principais Terminais IP10
Terminais de conexão (entregue em posição aberta) pólos Principais:	M8 sextavado interno parafuso com um único conector
Tipo De Terminal:	Grampo Do Cabo

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Perto do Contador Equipado com Térmico S/L Relé (0.85 ... 1.1 Uc) -25...+50 °C Perto do Contador sem Térmico S/L Relé (0.85 ... 1.1 Uc) -40...+70 °C Perto do Contador para Armazenamento -60...+80 °C
Máxima Altitude De Operação Admissível:	3000 m

Resistência a Choque acc. IEC 60068-2-27:	Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Abra, Choque Direção: 20 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Fechado, Choque Direção: B1 15 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Abra, Choque Direção: C2 20 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Fechado, Choque Direção: 20 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Abra, Choque Direção: B2 15 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Abra, Choque Direção: C1 20 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Fechado, Choque Direção: C2 20 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Abra, Choque Direção: B1 5 g Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato, Fechado, Choque Direção: C1 20 g
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico UL/CSA

Tensão de operação máxima UL/CSA:	Principais Circuitos De 600 V
Potência UL/CSA:	(208 V CA) trifásico De 30 Hp (440 ... 480 V CA) trifásico 75 Hp (550 a 600 V AC) trifásico de 100 Hp (220 ... 240 V AC) trifásico 40 Hp (200 V CA) trifásico De 30 Hp

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CQC_2002010304007860
Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-89
GL Certificado:	GL_20260-04HH
RINA Certificado:	ELE060313XG/002
RMRS Certificado:	RMRS_12-03683-315
RoHS Informações:	1SFC101046D0203

Classificações

ETIM 5:	EC000066 - Ímã contator AC-comutação
UNSPSC:	39121529