



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CT-AKE
Código: 1SVR550519R1000

CT-AKE Tempo de revezamento, OFF-delay de estado sólido, 1 N / o, 0.1-10s, 24-240VAC

A partir de Electric Automation Network



O CT-AKE é uma única função de relé de tempo eletrônico do CT-E temporizador de intervalo. Ele fornece um OFF-delay (atraso no break) função com um intervalo de tempo de 0,1 s para 10 s. Desta vez relé opera com uma taxa de controle de tensão de alimentação de 24 - 240 V AC / DC e tem uma saída de estado sólido.

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 4013614346682 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85364900 |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | Em 84,2 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | De 24,6 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 83.1 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 0.07 kg |

Dimensões

| | |
|-----------------------------|--------|
| Líquido Do Produto Largura: | 22.5mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 78mm |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Profundidade: | 78.5mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 0.059kg |

Técnico

| | |
|---|--|
| Relé Temporizador Do Tipo: | Atraso |
| Intervalo De Tempo: | 0.1-10 s |
| Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U _s): | 24 ... 240 V AC |
| Saída: | saída de estado sólido |
| Tipo De Terminal: | Terminais De Parafuso |
| Normas: | IEC 61812-1 PT 61812-1 + A11 DIN VDE 0435 parte 2021 |

Ambiental

| | |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração |
|--------------|---|

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| cUL de Certificado: | cUL508_E140448 |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SAD938501-0114 |
| EAC Certificado: | EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016 |
| GL Certificado: | GL_94633-94HH |
| GOST Certificado: | GOST_8572616 |
| RMRS Certificado: | RMRS_12.04010.250 |
| RoHS Informações: | 1SAA981001-4404 |
| UL Certificado: | UL508_E140448 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Objeto Código De Classificação: | K |
| ETIM 4: | EC001439 - relé Temporizador |
| ETIM 5: | EC001439 - relé Temporizador |
| UNSPSC: | 39121500 |
| eClass: | 7.0 27371790 |