Electric Automation
Automation specialists

Referência: CM-PBE
Código: 1SVR550881R9400

CM-PBE Phase loss monitoring relay 1n/o, L1,2,3-N=220-240VAC

A partir de Electric Automation Network

Perda de fase e subtensão relé de monitoração de CM-PBE, largura 22.5 mm, mono ou trifásico, com neutro de conexão, intervalo de medição, L1,L2,L3-N=220-240VAC, alimentado por circuito de medição 1 n/s (circuito fechado de princípio)

Pedido

EAN:	4013614350498
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	24 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	83 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	25 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.078 kg

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Profundidade:	78.5mm
Líquido Do Produto Altura:	78mm

Peso Líquido Do Produto:	0.066kg

Técnico

Função:	A fase de detecção de falha Neutro monitoramento
Normas:	IEC/EN 60255-6
Faixa De Medição:	3x380 ... 440 V CA 220 ... 240 V AC
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U_s):	3 x 380 ... 440 V CA 220 ... 240 V AC
Saída:	1 n/o contact
Intervalo De Tempo:	500 ms atraso de inicialização 150 ms tropeçar atraso
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso

Ambiental

RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE

Certificados e Declarações (Número do Documento)

CB Certificado:	CB_DK-8880
Certificado CCC:	CCC_2013010303605960
cUL de Certificado:	cUL508_E140448
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938501-0134
EAC Certificado:	EAC_RU_C-BG.ME77.B.00507
RMRS Certificado:	RMRS_12.04009.250
RoHS Informações:	1SAA981057-4402
UL Certificado:	UL508_E140448

Classificações

Objeto Código De Classificação:	B
E-nummer:	3860175
ETIM 4:	EC001441 de Fase relé de monitoração de
ETIM 5:	EC001441 de Fase relé de monitoração de
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371803