



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CT-SDS.23P
Código: 1SVR740211R2300

CT-SDS.23P Tempo de revezamento, 2n
estrela-triângulo / o, 380-440VAC

A partir de Electric Automation Network



O CT-ficha de dados de segurança.23P é uma única função de relé de tempo eletrônico do CT-S temporizador de intervalo. Ele fornece uma estrela-delta função com 7 faixas de tempo de 0,05 s a 10 min. e de um tempo de transição de 50 ms. Desta vez relé opera com uma taxa de controle de tensão de alimentação 380 - 440 V CA e tem um 2 n/s saída com contatos avaliado em 250 V / 4 A. Um selado, tampa transparente para proteção contra alterações não autorizadas está disponível como acessório. O dispositivo oferece livre de manutenção Fácil se Conectar com Tecnologia push-nos terminais.

Pedido

EAN:	4016779851756
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	97 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	30 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	109 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.134 kg

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Altura:	85.6mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.7mm
Peso Líquido Do Produto:	0.112kg

Técnico

Relé Temporizador Do Tipo:	Estrela-Triângulo
Intervalo De Tempo:	0.05 s - 10 min
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U _s):	380 ... 440 V CA
Frequência nominal (f):	50 Hz 60 Hz
Saída:	2 n/s contactos
Tipo De Terminal:	Sem Parafusos Terminais
Corrente Operacional nominal AC-12 (eu _e):	(230 V) 4
Corrente Operacional nominal AC-15 (I _e):	(230 V) 3
Corrente Operacional nominal DC-12 (eu _e):	(24 V) 4
Corrente Operacional nominal CC-13 (eu _e):	(24 V) 2 A
Mínimo De Capacidade De Comutação:	12 V 10 mA
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U _{imp}):	Circuito de entrada de 4 kV Circuito de saída 1 / Saída do Circuito 2, 4 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U _{eu}):	Circuito De Entrada / Saída Do Circuito De 500 V Circuito De Saída 1 / Saída Do Circuito 2 300 V
Grau de Proteção:	Habitação IP50 Bornes IP20
Categoria De Sobretensão:	III
Grau De Poluição:	3
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	Circuito de saída NC - F Tipo de Fusíveis de 6 A Circuito de saída do NO - Tipo F Fusíveis de 10 A
Elétrica Durabilidade:	AC-12 100000 ciclo
Durabilidade Mecânica:	30000000 ciclo
Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível com Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Flexível com isolamento Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Flexível 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Rígida 2x de 0,5 ... 1,5 mm ²
Comprimento De Decapagem Do Fio:	8 mm
Posição De Montagem:	Qualquer
Montagem em Trilho DIN:	TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715
Normas:	IEC 61812-1 PT 61812-1 + A11 DIN VDE 0435 parte 2021

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico UL/CSA

Tensão de operação máxima UL/CSA:	O Circuito de saída De 300 V AC
Classificação de contato, UL/CSA:	B300
Conectando-se a Capacidade de UL/CSA:	Flexível 2x de 18 a 16 AWG Rígida 2x 16 AWG 20 ...

Certificados e Declarações (Número do Documento)

CB Certificado:	CB_DK-5903-M1
Certificado CCC:	CCC_2007010303255979_for_1SVR7
cULus Certificado:	cULus508_20110711-E140448A
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938502-0201
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
GL Certificado:	GL_36671-11HH
GOST Certificado:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
RMRS Certificado:	RMRS_12.04010.250
RoHS Informações:	1SAA981055-4401

Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
E-nummer:	4033143
ETIM 4:	EC001439 - relé Temporizador
ETIM 5:	EC001439 - relé Temporizador
eClass:	7.0 27371790