



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: X1B1000
код: 1SDA062374R1

X1B 1000 PR332/P LI In=1000A 3p W MP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части выключателя EMAX на сайте x1b 1000 трехполюсные с полупроводниковым выпуском В АС PR332/П-ли Р 1000 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

Заказ

ЕАН:	8015644649203
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	284мм
Продукт Чистая Высота:	343мм
Чистый Продукт Глубина:	254мм
Продукт Вес Нетто:	14кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	335 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	350 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	380 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	15.5 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007 года 2 квартал
-------------	--

Дополнительная Информация

Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 162 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	ПМПБ
Номинальный Ток (I_N):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{CS}):	(220 В AC) 42 ка (230 В AC) 42 ка (380 В AC) 42 ка (400 В AC) 42 ка (415 в~) 42 ка (440 В переменного тока) 42 ка (500 В переменного тока) 42 ка (660 В переменного тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{CW}):	для 1 с 42 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{CR}):	(220 В AC) 42 ка (230 В AC) 42 ка (380 В AC) 42 ка (400 В AC) 42 ка (415 в~) 42 ка (440 В переменного тока) 42 ка (500 В переменного тока) 42 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 42 ка (660 В переменного тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	1000 В
Номинальное Напряжение (U_p):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	X1
Тип Терминального Соединения:	Выключатели Выкатного
Версия:	ВТ

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200009D0203
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0018
Информация По RoHS:	1SDL000203R0001

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000