



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XT1N160
код: 1SDA067420R1

XT1N 160 TMD 40-450 4p FF

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX XT1N 160 закреплены четыре полюса с передней терминалы и дням недели ТМД Р 40-450 с

Заказ

ЕАН:	8015644013141
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	101.6мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	70мм
Продукт Вес Нетто:	1.4кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	128 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	135 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	143 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1,4 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644013141
--------------------------	---------------

Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Распределения электроэнергии
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	4
Время Открытия:	СВ с сор 15 мс СВ с УВР 15 мс
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 2.6 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	40 А
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Вчертенок}$):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции (U_A):	800 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{В CS}$):	(220 В переменного тока) 50 кА (220 В переменного тока) 50 кА (380 В AC) 36 кА (415 В~) 36 кА (440 В AC) 18 кА (500 В~) 15 кА (690 В AC) 4,5 кА
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{КР}$):	(220 В AC) 65 кА (230 В AC) 65 кА (380 В AC) 36 кА (415 В~) 36 кА (440 В AC) 36 кА (500 В AC) 30 кА (690 В AC) 6 кА (250 В DC) 2 полюса в серии 36 кА (500 В DC) 3 полюса в серии 36 кА
Номинальный Непрерывный Ток (I_Y):	160 А
Номинальное Напряжение (U_P):	690 В
Тип Релиза:	ТМ
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ1
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0009
Сертификат гл:	1SDL000163R0103
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000