



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XT3N250
код: 1SDA068072R1

XT3N 250 MA 125 Im=750...1500 3p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. Тмакс выключатель XT3N 250 фиксированной трехполюсный с передней терминалы и магнитный расцепитель mA ме 125 А И3=750...1500 а

Заказ

ЕАН:	8015644019532
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	105мм
Продукт Чистая Высота:	150мм
Чистый Продукт Глубина:	70мм
Продукт Вес Нетто:	1.7кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	155 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	190 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	155 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1,7 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644019532
--------------------------	---------------

Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Защита двигателя
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	3
Время Открытия:	СВ с сор 15 мс СВ с УВР 15 мс
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 6,6 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	125 А
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчертенок}$):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции (U_A):	800 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{B CS}$):	(220 В AC) 65 ка (220 В AC) 65 ка (380 В AC) 36 ка (415 В~) 36 ка (440 В AC) 36 ка (500 В~) 15 ка (690 В AC) 3 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{KR}):	(220 В переменного тока) 50 ка (230 В переменного тока) 50 ка (380 В AC) 36 ка (415 В~) 36 ка (440 В AC) 25 ка (500 В переменного тока) 20 ка (690 В AC) 5 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 36 ка (500 В DC) 3 полюса в серии 36 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_Y):	250 В
Номинальное Напряжение (U_P):	690 В
Тип Релиза:	М
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ3
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0011
Сертификат гл:	1SDL000163R0094
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000