Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CT-AWE
код: 1SVR550140R1100

CT-AWE Реле времени, 1с импульсно-OFF / O, 0.1-10s, 110-130VAC

Покупка от Electric Automation Network

В CT-awe-это один-функции электронных реле времени с KT-e диапазон таймера. Он дает импульс-выкл (по заднему фронту интервала) функция с временным диапазоном от 0.1 сек до 10 сек. На этот раз реле работает с Номинальное напряжение цепей управления 110 в - 130 В переменного тока и 1 ч/з (однополюсный двухпозиционный) выход на Номинальный 250 В / 4 А. входной контроль работает с напряжением-обзоры (неплавающий) срабатывания.

Заказ

EAH:	4013614346439
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	84.2 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	24.6 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	83.1 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.079 кг

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	22.5мм
Продукт Чистая Высота:	78мм
Чистый Продукт Глубина:	78.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.067кг

Технические

Реле Тип Таймера:	Импульс-выкл
Диапазон Времени:	0.1-10 сек.
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ($У_c$):	110 ... 130 В AC
Выход:	1 C/O (ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ) контакт
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Стандарты:	61812-1 МЭК В EN 61812-1 + A11 Дин с VDE 0435 часть 2021

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-8575
Сертификат CCC:	CCC_2010010303393101
сертификат cul:	cUL508_E140448
Декларация соответствия - ce:	1SAD938501-0114
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.ME77.Б.02016
Сертификат гл:	GL_94633-94HH
Сертификат ГОСТ:	GOST_8572616
Сертификат РМРС:	RMRS_12.04010.250
Информация По RoHS:	1SAA981001-4404
Сертификат UL:	UL508_E140448

Классификации

Объект Классификации Кода:	K
Етим 4:	EC001439 - реле таймера
Етим 5:	EC001439 - реле таймера
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371790