



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CM-IWS.1S
код: 1SVR730660R0100

Реле контроля CM-IWS.1S Изоляция 1с / о,
1-100kOhm, 24-240VAC / DC

Покупка от Electric Automation Network



CM-CPC.1C контроля изоляции реле 1C/о, 1-100ком, 24-240 В переменного тока/
постоянного тока Замена для 1SVR630660R0100

Заказ

ЕАН:	4016779852609
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	97 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	109 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	30 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.173 кг

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	22.5мм
Чистый Продукт Глубина:	103.7мм
Продукт Чистая Высота:	85.6мм
Продукт Вес Нетто:	0.148кг

Технические

Функции:	Незаземленных систем переменного тока Незаземленных систем постоянного тока Обнаружены смешанные системы переменного тока / постоянного тока До 250 В переменного тока До 300 В постоянного тока
Диапазон Измерения:	1 ... 100 ком
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U_c):	24 ... 240 В AC/DC
Выход:	1 С/О (ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ) контакт
Система Утечки Емкости (C_E):	10 мкф
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-30302-A1-ул
Сертификат CCC:	CCC_2010010303438770
каменный сертификат:	cULus508_20120727-E140448
Декларация соответствия - се:	1SAD938500-0208
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.МЕ77.Б.01012
Сертификат гл:	GL_46727-12НН
Сертификат РМРС:	RMRS_12.04009.250
Информация По RoHS:	1SAA981060-4401

Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
Е-номер:	3860655
Етим 4:	ЕС001444 - изоляции и замыкания на землю реле контроля
Етим 5:	ЕС001444 - изоляции и замыкания на землю реле контроля
екласс:	7.0 27371807