

Кодер 3DI(10 - 24 В)Out+15 В 2DO(24 В) для преобразователя частоты SPX

Тип	**OPTAE**
№ для зак.	**125057**
Каталог №	**OPTAE**

Программа поставок

Идентификатор типа	SPX
Подассортимент	Модуль кодировщика
Описание	Модуль расширения вставляется в преобразователь частоты. HTL (+15 В/24 В) 2 цифровых выхода
Применяемое для	SPX

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439	
10.2 твёрдость материалов и деталей	
10.2.2 Коррозионная стойкость	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки	Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока	Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции	
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев	Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция	Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Апробации

Стандарты продукта	UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
Номер документа UL	E134360
Номер категории контроля UL	NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Номер документа CSA	UL report applies to both US and Canada

North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Спроектировано специально для Северной Америки			No
Пригоден для			Branch circuits

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04012011Z Инструкция по монтажу модулей расширения для преобразователей частоты 9000X	
IL04012011Z Инструкция по монтажу модулей расширения для преобразователей частоты 9000X	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04012011Z2012_08.pdf
MN04003001Z Руководство по карточкам опций для преобразователя частоты 9000X	
MN04003001Z Handbuch Optionskarten für Frequenzumrichter 9000X - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04003001Z_DE.pdf

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH