



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: AF26-22-00-14
Código: 1SBL237501R1400

AF26-22-00 CONT.4P BOB 250-500Vca-
cc

[Comprar en Electric Automation Network](#)



AF26 de 4 polos contactores se utilizan para el control de circuitos de potencia de hasta 690 V AC 440 V DC. Se utilizan principalmente para el control de no inductivas o ligeramente inductivas cargas (es decir, la resistencia de los hornos...). AF... contactores incluyen una bobina electrónica de interfaz de la aceptación de una amplia control de la tensión U_c min. ... De la U_c máx. Sólo cuatro de las bobinas de la cubierta de control de voltajes entre 24...500 V 50/60 Hz o 20...500 V DC. Los contactores AF puede gestionar un gran control de las variaciones de voltaje. Una bobina puede ser utilizada para diferentes voltajes de control utilizado en todo el mundo sin ningún tipo de bobina de cambio. Los contactores AF, se han incorporado en la protección contra sobretensiones y no necesitan más de supresores de sobretensión. El AF... de la serie de 4 polos contactores son del tipo de bloque de diseño. - Polos principales y auxiliares bloques de contactos: 2 N. O. + 2 N. C. polos principales, frontal y lateral de complementos auxiliares bloques de contactos (mecánica-vinculado contactos auxiliares cumple con el Anexo L de la norma IEC 60947-5-1. N. C. espejo de contactos compatible con el Anexo F de la norma IEC 60947-4-1) - circuito de Control: AC o DC operado - Accesorios: una amplia gama de accesorios está disponible.

El pedido

EAN:	3471523116443
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369085

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	45mm
Producto De La Profundidad De La Red:	101mm
Neto Del Producto De La Altura:	86mm
Peso Neto Del Producto:	0.400kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	87 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	103 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	47 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0,4 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	3471523116443
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	36 pieza
Paquete De Nivel 2 De Ancho:	250 mm
Paquete De Nivel 2 Duración:	300 mm
Paquete De Nivel 2 Altura:	315 mm
Nivel De Paquete De 3 Unidades:	864 pieza

Técnica

Número de Contactos Principales NO:	2
Número de Contactos NC:	2
Número de Contactos Auxiliares NO:	0
Número de Contactos Auxiliares NC:	0
Normas:	IEC 60947-1 / 60947-4-1 y EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
Tensión Nominal:	Circuito Principal 690 V
Frecuencia nominal (f):	Circuito Principal 50 / 60 Hz
Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	acc. IEC 60947-4-1, Abrir los Contactores $q = 40\text{ °C } 55$
Corriente de operación nominal AC-1 (I_e):	(690 V) 40 °C 45 A (690 V) 60 °C 40 (690 V) 70 °C 32 A
Corriente de operación nominal AC-3 (I_e):	(220 / 230 / 240 V) 60 °C 23.2 UN (380 / 400 V) 60 °C 22 (415 V) 60 °C 21.2 UN (440 V) 60 °C 20 A (500 V) 60 °C 17.6 UN (690 V) 60 °C 10.5 UNA
De operación nominal de Alimentación AC-3 (P_e):	(220 / 230 / 240 V) 5.5 kW (400 V) 11 kW (415 V) 11 kW (440 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 9 kW

Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	<p>a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de Frío, de 10 s 300</p> <p>a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 15 min 55</p> <p>a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 1 min 150</p> <p>a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 1 s 450</p> <p>a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de Frío, de 30 s 225 Un</p>
Eléctrica Máxima Frecuencia De Conmutación:	AC-1 600 ciclos por hora
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	<p>acc. UL/CSA 600 V</p> <p>acc. IEC 60947-4-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V</p>
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	6 kV
Mecánica Máxima Frecuencia De Conmutación:	3600 ciclos por hora
Nominal Del Circuito De Control De Tensión (U_c):	<p>50 Hz 250 ... 500 V</p> <p>60 Hz 250 ... 500 V</p> <p>La Operación de DC 250 ... 500 V</p>
Operan Tiempo:	<p>Entre la Bobina De corriente y NC Contacto de Cierre 13...98 ms</p> <p>Entre la Bobina De corriente y de NO Contacto de Apertura de 11...95 ms</p> <p>Entre la Energización de la Bobina y el Contacto NC de Apertura 38...90 ms</p> <p>Entre la Energización de la Bobina y de NO Contacto de Cierre 40...95 ms</p>
La Conexión De La Capacidad Del Circuito Principal:	<p>Flexible con Aislamiento Virola de 1x a 1,5...16 mm²</p> <p>Flexible con Aislamiento de la Virola 2x 1,5...16 mm²</p> <p>Flexible con el Casquillo 1/2x de 1,5...16 mm²</p> <p>Rígido de 1/2x de 1,5...16 mm²</p>
La Conexión De La Capacidad Del Circuito De Control:	<p>Flexible con el Casquillo 1/2x de 0,75 ... 2,5 mm²</p> <p>Flexible con Aislamiento de la Virola 1x 0.75...2,5 mm²</p> <p>Flexible con Aislamiento de la Virola 2x 0.75...1,5 mm²</p> <p>Rígido de 1/2x 1...2,5 mm²</p>
Extracción De Alambre De Longitud:	<p>Circuito de Control de 10 mm</p> <p>Circuito principal de 12 mm</p>
Grado de Protección:	<p>acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 IP20 Terminales de Bobina</p> <p>acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Principales Terminales IP20</p>
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	<p>Cerca de Contactador para el Almacenamiento -60...+80 ° C</p> <p>Cerca de Contactador para la Operación en Aire Libre -40 ... +70 °C</p>
Altitud Máxima De Funcionamiento Admisible:	3000 m

Resistencia a los Golpes acc. IEC 60068-2-27:	Cerrado, Choque Dirección: 30 g Cerrado, Choque Dirección: B1 25 g Cerrado, Choque Dirección: B2 15 g Cerrado, Choque Dirección: C1 25 g Cerrado, Choque Dirección: C2 25 g Abierto, Choque Dirección: 25 g Abierto, Choque Dirección: B1 5 g Abierto, Choque Dirección: B2 10 g Abierto, Choque Dirección: C1 20 g Abierto, Choque Dirección: C2 20 g
Resistencia a las Vibraciones acc. IEC 60068-2-6:	5...300 Hz 4 g posición de cerrado / 2 g posición abierta
RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2011/65/CE

Técnicos de la UL/CSA

El Uso General de Clasificación de UL/CSA:	(600 V AC) 45 A
Par de apriete UL/CSA:	Circuito de Control 11 in·lb Circuito principal 22 in·lb

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

ABS Certificado:	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
CB Certificado:	CB_SE_70858M1
CCC Certificado:	CCC_2010010304445623
cUL Certificado:	UL_20100802-E319322-3-1
Declaración de Conformidad - CE:	1SBD250169C1000
DNV Certificado:	DNV-GL_E13871
EAC Certificado:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
GL Certificado:	DNV-GL_E13871
Certificado GOST:	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
LR Certificado:	LRS_1300087E1
RINA Certificado:	RINA_ELE084013XG
RMRS Certificado:	RMRS_1400682124
RoHS Información:	1SBD251015E1001

Clasificaciones

E-nummer:	3211517
ETIM 5:	EC000066 - Imán contactor de la CA de conmutación
UNSPSC:	39121529