



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OTP25BA3M
Código: 1SCA022401R3430

Int. Seccionador en caja OTP25BA3M

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Cerrado el interruptor 3-p.400 V AC23A 11A AC22A 25A caja de Plástico IP65
Amarillo-rojo Selector de manejar

El pedido

EAN:	6417019131191
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	130mm
Neto Del Producto De La Altura:	150mm
Producto De La Profundidad De La Red:	60mm
Peso Neto Del Producto:	0.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	132 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	120 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	157 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.6 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019131191
-------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

Información Adicional

Cable De Entrada De La Posición:	La parte superior e inferior
Los Mercados Del Cable Por Cada Lado:	2xM25+M16
Corriente Térmica Convencional (I _{e1}):	Totalmente Cerrado De 25 A
Grado de Protección:	acc. IEC 60529 IP65
Material Del Recinto:	De plástico
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	3
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La posición de Neutro Terminales:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La posición de los Terminales PE:	Parte Superior En La Parte Inferior De
Producto Principal Tipo:	OT25
Nombre De Producto:	Cerrado interruptor de
Corriente de operación nominal AC-21A (I _e):	(500 V) 25 (690 V) 25 (380 ... 415 V) 25
Corriente de operación nominal AC-22A (I _e):	(500 V) 25 (690 V) 25
Corriente de operación nominal AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 20 (500 V) 20 (690 V) 11
Tensión Nominal:	750 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

BV Certificado:	1SCC340018D0202
Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC340009C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC340003D0203
DNV Certificado:	1SCC340019D0201
GL Certificado:	1SCC301042D0201
LR Certificado:	1SCC340016D0202
RoHS Información:	1SCC340034D0201

Clasificaciones

ETIM 5:	EC000249 de Protección de interruptor-seccionador de la vivienda
Objeto Código De Clasificación:	Q