



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: T4H320
Código: 1SDA054137R1

T4H320 PR221DS LS/I R320 4P F F

[Comprar en Electric Automation Network](#)



C. INTERRUPTOR TMAX T4H 320 FIJO de CUATRO POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y de ESTADO SÓLIDO de LIBERACIÓN de CA EN la PR221DS-LS/I R 320

El pedido

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644552367 |
| Cantidad De Orden Mínima: | 1 pieza |
| Arancel De Aduanas Número: | 85362090 |

Dimensiones

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Neto Del Producto Anchura: | 140mm |
| Neto Del Producto De La Altura: | 205mm |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 103.5mm |
| Peso Neto Del Producto: | 3.05kg |

Información Del Envase

| | |
|---------------------------------|---------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades: | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 248 mm |
| Paquete De Nivel 1 Altura: | 240 mm |
| Paquete De Nivel 1 Longitud: | 285 mm |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 3.5 kg |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Paquete de Nivel 1 EAN: | 8015644552367 |
|-------------------------|---------------|

Ambiental

| | |
|--------------|---|
| RoHS Estado: | Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2007-01-01 |
|--------------|---|

Información Adicional

| | |
|---|--|
| Eléctrica Durabilidad: | 6000 ciclo 120 ciclos por hora |
| El IIT de Estado de la Publicación: | Nivel 0 - Información habilitado |
| La Durabilidad Mecánica: | 20000 ciclo 240 ciclos por hora |
| Número de Polos: | 4 |
| La Pérdida De Potencia: | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 17,6 W |
| Producto Principal Tipo: | SACE Tmax T |
| Nombre De Producto: | Un Interruptor Automático De Circuito |
| Tipo De Producto: | CB |
| Corriente Nominal (I_n): | 320 Un |
| Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}): | 8 kV |
| Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}): | 1000 V |
| Tensión Nominal: | 690 V CA 750 V DC |
| De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I_{cs}): | (220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA |
| Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I_{cu}): | (220 V AC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA (250 V DC) 2 Polos en Serie 70 kA (500 V DC) 2 Polos en Serie de 50 kA (750 V DC) 3 Polos en Serie 36 kA |
| Nominal De Corriente Ininterrumpida (I_u): | 320 Un |
| Tipo De Versión: | EL |
| Normas: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | T4 |

| | |
|---|--|
| Adecuado Para: | T4 |
| Adecuado para la Clase de Producto: | Caja Moldeada Interruptores De Circuito |
| Terminal De Tipo De Conexión: | Fijo Interruptores De Circuito Frente |
| Tensión de prueba a Frecuencia Industrial durante 1 Minuto: | 3500 V |
| Tensión De Prueba Max (U _{prueba}): | 3500 V |
| Versión: | F |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SDC210004D0203 |
| Declaración de Conformidad - CE: | 1SDL000165R0004 |
| GL Certificado: | 1SDL000163R0061 |
| RoHS Información: | 1SDL000200R0001 |

Clasificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| Objeto Código De Clasificación: | Q |
| UNSPSC: | 39121100 |