



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: T4D320
Código: 1SDA054597R1

T4D320 3P F F

[Comprar en Electric Automation Network](#)



INTERRUPTOR-SECCIONADOR TMAX T4D 320 FIJO DE TRES POLOS CON TERMINALES FRONTALES

El pedido

EAN:	8015644556952
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	105mm
Neto Del Producto De La Altura:	205mm
Producto De La Profundidad De La Red:	103.5mm
Peso Neto Del Producto:	2.35kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	248 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	240 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	285 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	2.5 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644556952
-------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-07-01
--------------	---

Información Adicional

El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
La Durabilidad Mecánica:	20000 ciclo 120 ciclos por hora
Número de Polos:	3
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 17,6 W
Producto Principal Tipo:	SACE Tmax T
Nombre De Producto:	Interruptor-seccionador
Tipo De Producto:	SD
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	1000 V
Tensión Nominal:	690 V CA 750 V DC
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	para 1 s 3,6 Una
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I_u):	320 Un
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T4
Adecuado Para:	T4
Adecuado para la Clase de Producto:	Caja Moldeada Interruptores De Circuito
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Frente
Tensión de prueba a Frecuencia Industrial durante 1 Minuto:	3000 V
Tensión De Prueba Max (U_{prueba}):	3000 V
Versión:	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC210004D0203
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0004
RoHS Información:	1SDL000200R0001

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39121100