



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: E3S/MS2000  
Código: 1SDA058972R1

E3S/MS 2000 4P F HR

[Comprar en Electric Automation Network](#)



SACE EMAX C. INTERRUPTOR-SECCIONADOR E3S/MS 2000A CUATRO POLOS FIJOS CON TERMINALES TRASEROS HORIZONTALES NUEVO

El pedido

EAN:	8015644613310
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	530mm
Neto Del Producto De La Altura:	418mm
Producto De La Profundidad De La Red:	302mm
Peso Neto Del Producto:	76kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	515 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	600 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	785 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	90 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644609139
-------------------------	---------------

## Información Adicional

Eléctrica Durabilidad:	9000 ciclo 20 ciclos por hora
La Durabilidad Mecánica:	20000 ciclo 60 ciclos por hora
Número de Polos:	4
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 130 W
Producto Principal Tipo:	SACE Emax
Nombre De Producto:	Interruptor-seccionador
Tipo De Producto:	SD
Corriente Nominal (I <sub>n</sub> ):	2000
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U <sub>imp</sub> ):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U <sub>yo</sub> ):	1000 V
Corriente De Operación Nominal (I <sub>e</sub> ):	2000
Tensión Nominal:	690 V CA 250 V DC
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I <sub>cw</sub> ):	para 1 s 75 kA durante 3 s 65 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I <sub>u</sub> ):	2000
Tensión Nominal (U <sub>r</sub> ):	690 V
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	E3
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Trasero plano Horizontal
Versión:	F

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC200006D0209
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0015

## Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39120000

