



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: T7V1250
Código: 1SDA062973R1

T7V1250 PR332/P LI 4P F F

[Comprar en Electric Automation Network](#)



C. INTERRUPTOR TMAX T7V 1250 FIJO de CUATRO POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y de la PALANCA del MECANISMO de FUNCIONAMIENTO Y de ESTADO SÓLIDO de LIBERACIÓN de CA EN la PR332/P-LI R 1250

El pedido

EAN:	8015644655228
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	280mm
Neto Del Producto De La Altura:	268mm
Producto De La Profundidad De La Red:	154mm
Peso Neto Del Producto:	12.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	360 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	350 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	360 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	14 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644655228

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y la enmienda después de 2007 Q2
--------------	--

Información Adicional

Número de Polos:	4
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 78,3 W
Producto Principal Tipo:	SACE Tmax T
Nombre De Producto:	Un Interruptor Automático De Circuito
Tipo De Producto:	CB
Corriente Nominal (I_n):	1250 a
Tensión Nominal:	690 V CA
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I_{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 130 kA (500 V AC) 100 kA (690 V AC) 45 kA
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	1 s 15
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I_{cu}):	(220 V AC) 20 kA (230 V AC) 20 kA (380 V AC) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 130 kA (500 V AC) 100 kA (690 V AC) 60 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I_u):	1250 a
Tipo De Versión:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T7
Adecuado Para:	T7
Adecuado para la Clase de Producto:	Caja Moldeada Interruptores De Circuito
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Frente
Versión:	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC210015D0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0007
GL Certificado:	1SDL000163R0056
RoHS Información:	1SDL000201R0001

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39121100