



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: E1.2N630
Código: 1SDA072709R1

E1.2N 630 Ekip HiTouch LSIG 4P W MP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El traslado de PARTE DE C. INTERRUPTOR de SACE EMAX2 E1.2N 630 de CUATRO POLOS de ESTADO SÓLIDO de LIBERACIÓN de CA EN la EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 630 cuenta CON: 4 contactos AUXILIARES Y C. INTERRUPTOR EN POSICIÓN de ABIERTO-CERRADO

El pedido

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644765590 |
| Cantidad De Orden Mínima: | 1 pieza |
| Arancel De Aduanas Número: | 85362090 |

Dimensiones

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Neto Del Producto Anchura: | 348mm |
| Neto Del Producto De La Altura: | 363.5mm |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 271mm |
| Peso Neto Del Producto: | 14kg |

Información Del Envase

| | |
|---------------------------------|---------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades: | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 515 mm |
| Paquete De Nivel 1 Altura: | 600 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 Longitud: | 615 mm |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 23 kg |
| Paquete de Nivel 1 EAN: | 8015644609139 |

Información Adicional

| | |
|---|--|
| Tipo De Corriente: | CA |
| Eléctrica Durabilidad: | Ue =< 440 V 8000 ciclo Ue = 500 ... 690 V 8000 ciclo 30 ciclos por hora |
| La Durabilidad Mecánica: | 20000 ciclo 60 ciclos por hora |
| Neutral Polo Actual ([%Ui]): | 100 % |
| Número de Polos: | 4 |
| La Pérdida De Potencia: | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 62 W |
| Producto Principal Tipo: | SACE Emax 2 |
| Nombre De Producto: | Un Interruptor Automático De Circuito |
| Tipo De Producto: | CBMP |
| Corriente Nominal (I _n): | 630 |
| Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U _{imp}): | acc. IEC 60947-2 12 kV |
| Tensión Nominal De Aislamiento (U _{yo}): | AC 1000 V |
| Tensión Nominal: | 690 V CA |
| De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I _{cs}): | (220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (660 V CA) 50 kA (690 V AC) 50 kA |
| De Servicio nominal de corte en cortocircuito de la Capacidad, en % de la Uci (I _{cs}): | 100 % |
| Nominal de Corta duración Corriente asignada (I _{cw}): | para 1 s 50 kA durante 3 s 36 kA |
| Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I _{cu}): | (400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA |
| Nominal De Corriente Ininterrumpida (I _u): | 630 |
| Tensión Nominal (U _r): | 690 V |
| Tipo De Versión: | EL |
| Normas: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | E1.2 |

| | |
|----------|---|
| Versión: | W |
|----------|---|

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SDC200023D0204 |
| Declaración de Conformidad - CE: | 1SDL000165R0019 |

Clasificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| Objeto Código De Clasificación: | Q |