



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: OT40FT3  
Code: 1SCA104940R1001

OT40FT3 interrupteur-sectionneur

Achat de Electric Automation Network



Devant l'interrupteur-sectionneur. Types OT 16...125 inclure protégé terminal pinces, IP 20.

La commande

EAN:	6417019390802
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	43mm
Le Produit Net De La Hauteur:	54mm
Le Produit Net De La Profondeur:	52mm
Produit Poids Net:	0.13kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	59 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	58 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	60 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,13 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	6417019390802
----------------------	---------------

## De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2009 T3
--------------	---

## Techniques d'UL/CSA

Intensité nominale UL/CSA:	40
La puissance d'UL/CSA:	(de l'acc. UL 200 V) 10 Hp (de l'acc. UL 208 V) 10 Hp (de l'acc. UL 240 V) 10 Hp (de l'acc. UL 480 V) 20 Hp (de l'acc. UL 600 V) 25 Hp

## Des Informations Supplémentaires

Section Du Câble:	De 0,75 à 10 mm <sup>2</sup>
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ( $j_{eth}$ ):	$q = 40 \text{ °C}$
Courant Thermique Conventioanel ( $J_{T}$ ):	Entièrement Clos De 40
Mise À La Terre Type De Commutateur:	Aucun Autre Type De
Type De Poignée:	Aucun
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Comprend:	Aucun
Type De Montage:	Porte De Montage
Nombre de Pôles:	3
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme sur le dessus de l'interrupteur
Mode De Fonctionnement:	Avant Exploité
Commande Multiple:	10 pièce
Degré De Pollution:	3
La Position de la Ligne de Terminaux:	De Haut En Bas
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 1,6 W
Principale Du Produit Type:	OT40
Nom Du Produit:	Interrupteur-sectionneur
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tension Nominale D'Isolation ( $U_i$ ):	750 V
Courant assigné nominal AC-21A ( $j_{e}$ ):	(500 V) 40 (690 V) 40 (380 ... 415 V) 40

Courant assigné nominal AC-22A ( $j_{e}$ ):	(380 ... 415 V) 40 (500 V) 40 (690 V) 40
Courant assigné nominal AC-23A ( $j_{e}$ ):	(380 ... 415 V) 23 (690 V) 12 (500 V) 23
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 5,5 kW (400 V) 11 kW (415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	750 V
Courant de Courte durée assigné ( $I_{cw}$ ):	pour 1 s 0,5 kiloampere rms
Fonctions Spéciales:	Pas de
Normes:	IEC
Type De Terminal:	Bornes À Vis

### Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC301020C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SCC301166D0201
La Directive RoHS De L'Information:	1SCC301183D0201

### Les Classifications

E-nummer:	3170946
ETIM 5:	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
Objet Code De Classification:	Q