




Electric Automation
Automation specialists

Référence: E1/6
Code: 1SDA045039R1

DISPOSITIF PORTE INTERLOCK
COMPARTIMENT E1 / 6

Achat de Electric Automation Network



LA SERRURE DE LA PORTE DU COMPARTIMENT LORSQUE LE DISJONCTEUR EST FERMÉ, ET UN VERROU DE FERMETURE DU DISJONCTEUR LORSQUE LA PORTE DU COMPARTIMENT EST OUVERT.E1/6

La commande

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644450397 |
| Quantité D'Ordre Minimum: | 1 pièce |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85389099 |

Conteneur D'Informations

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Paquet Niveau 1 Unités: | 1 pièce |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut: | 1.042 kg |
| Paquet Niveau 1 EAN: | 8015644450397 |

De l'environnement

| | |
|--------------|-------------------------------|
| RoHS Status: | Pas de déclaration nécessaire |
|--------------|-------------------------------|

Des Informations Supplémentaires

| | |
|-----------|------|
| Appareil: | E1/6 |
|-----------|------|

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| IIT État de Publication: | Niveau 0 - permis de |
| Principale Du Produit Type: | Accessoires pour Emax |
| Nom Du Produit: | Accessoire |
| Type De Produit: | ACC |
| Normes: | IEC |
| Convient Pour: | E1 E2 E3 E4 E6 |
| Adapté pour une Classe de Produit: | SACE Emax |

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

| | |
|---|---|
| Fiche De Données Techniques De L'Information: | 1SDC200006D0209 |
| Déclaration de Conformité CE: | 1SDL000165R0013 1SDL000165R0014 1SDL000165R0015 1SDL000165R0016 1SDL000165R0017 |
| La Directive RoHS De L'Information: | 1SDL000197R0001 |

Les Classifications

| | |
|-------------------------------|---|
| Objet Code De Classification: | Q |
|-------------------------------|---|