



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: T2S160  
Code: 1SDA051178R1

T2S 160 PR221DS-I In=160A 3p F F

Achat de Electric Automation Network



C. DISJONCTEUR TMAX T2S 160 FIXE à TROIS PÔLES AVEC des TERMINAUX FRONT ET à l'ÉTAT SOLIDE à LIBÉRATION EN AC PR221DS-I R 160

La commande

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN:                       | 8015644515997 |
| Quantité D'Ordre Minimum:  | 1 pièce       |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85362090      |

Dimensions

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Le Produit Net De La Largeur:    | 90mm   |
| Le Produit Net De La Hauteur:    | 130mm  |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 70mm   |
| Produit Poids Net:               | 1.12kg |

Conteneur D'Informations

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Paquet Niveau 1 Unités:           | 1 pièce |
| Paquet Niveau 1 Largeur:          | 128 mm  |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | 135 mm  |
| Paquet Niveau 1 Durée:            | 143 mm  |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut:       | 1.22 kg |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Paquet Niveau 1 EAN: | 8015644515997 |
|----------------------|---------------|

## De l'environnement

|              |  |
|--------------|--|
| RoHS Status: | Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2007-01-01 |
|--------------|--|

## Des Informations Supplémentaires

|   |  |
|---|--|
| Courant Nominal:  | 160  |
| Électrique De La Durabilité:                                      | 8000 cycle<br>120 cycles par heure   |
| IIT État de Publication:  | Niveau 0 - permis de   |
| Durabilité Mécanique:   | 25000 cycle<br>240 cycles par heure  |
| Nombre de Pôles:  | 3  |
| Commande Multiple:  | 1 pièce  |
| La Perte De Puissance:  | à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 17 W  |
| Principale Du Produit Type:                                       | SACE Tmax T  |
| Nom Du Produit:   | Automatique Disjoncteur  |
| Type De Produit:  | CB   |
| Courant Nominal ( $I_n$ ):  | 160  |
| Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ):        | 8 kV   |
| Tension Nominale D'Isolément ( $U_i$ ):                           | 800 V  |
| Tension Nominale D'Utilisation:                                   | 690 V AC<br>500 V DC   |
| Service Nominal De Court-Circuit Pouvoir De Coupure ( $I_{cs}$ ): | (220 V CA) 85 kA<br>(230 V AC) 85 kA<br>(380 V AC) 50 kA<br>(400 V AC) 50 kA<br>(415 V AC) 50 kA<br>(440 V AC) 45 kA<br>(500 V AC) 30 kA<br>(690 V AC) 7 kA  |
| Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure ( $I_{cu}$ ): | (220 V CA) 8.5 kA<br>(230 V AC) 8.5 kA<br>(380 V AC) 50 kA<br>(400 V AC) 50 kA<br>(415 V AC) 50 kA<br>(440 V AC) 45 kA<br>(500 V AC) 30 kA<br>(690 V AC) 7 kA<br>(250 V DC) 2 Pôles en Série de 50 kA<br>(250 V DC) 3 Pôles en Série 55 kA<br>(500 V DC) 3 Pôles en Série de 50 kA |
| Classé Sans Interruption De Courant ( $I_u$ ):                    | 160  |
| Type De Version:  | EL   |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Normes:  | IEC 60947                      |
| Sous-type:   | T2                             |
| Convient Pour:   | T2                             |
| Adapté pour une Classe de Produit:                         | Boîtier Moulé Disjoncteurs     |
| Terminal Type De Connexion:                                | Fixe Les Disjoncteurs<br>Avant |
| Tension d'essai à Fréquence Industrielle pendant 1 Minute: | 3000 V                         |
| Tension D'Essai Max ( $U_{test}$ ):                        | 3000 V                         |
| Version:   | F                              |

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

|   |                 |
|---|-----------------|
| Fiche De Données Techniques De L'Information: | 1SDC210004D0203 |
| Déclaration de Conformité CE:                 | 1SDL000165R0002 |
| GL Certificat:                                | 1SDL000163R0059 |
| La Directive RoHS De L'Information:           | 1SDL000200R0001 |

## Les Classifications

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Objet Code De Classification: | Q        |
| UNSPSC:                       | 39121100 |