



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E6.2H/MS4000
Code: 1SDA073547R1

E6.2H / MS 4000 4p WMP

Achat de Electric Automation Network



PARTIE mobile POUR C. DISJONCTEUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SACE EMAX2
E6.2H/MS 4000 QUATRE PÔLES

La commande

EAN:	8015644773977
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85362090

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	929mm
Le Produit Net De La Hauteur:	425mm
Le Produit Net De La Profondeur:	383mm
Produit Poids Net:	116kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	1058 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	625 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	420 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	143 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	8015644609139

Des Informations Supplémentaires

Type De Courant:	CA
Électrique De La Durabilité:	Ue =< 440 V 4000 cycle Ue = 500 ... 690 V 4000 cycle 10 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	12000 cycle 60 cycles par heure
Pôle Neutre Actuel ([%Ui]):	50 %
Nombre de Pôles:	4
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 544 W
Principale Du Produit Type:	SACE Emax 2
Nom Du Produit:	Interrupteur-sectionneur
Type De Produit:	SDMP
Courant Nominal (Je _n):	4000 A
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U _{imp}):	12 kV
Tension Nominale D'Isolement (U _i):	AC 1000 V
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC
Courant de Courte durée assigné (I _{cw}):	1 s 100 kA pour 3 s 100 kA
Classé Sans Interruption De Courant (I _u):	4000 A
Tension Nominale (U _r):	690 V
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	E6.2
Version:	W

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC200023D0204
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0022

Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q