



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: CR-M110AC4LG  
Code: 1SVR405618R7100

CR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4c/o,  
A1-A2=110VAC, gold plated contacts

Achat de Electric Automation Network



Le CR-M110AC4LG enfichables relais interface est de la CR-M (miniature) relais de gamme. Ce relais fonctionne avec un 110 V AC nominale de la tension d'alimentation et dispose d'un 4 c/s (SPDT) plaqué or de sortie avec contacts évalué à 250 V / 6 A. Le relais dispose d'un système intégré d'orange bouton de test de déclenchement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et d'une LED intégrée. Standard sockets, la logique sockets, enfichable modules de fonction, le titulaire et le marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires

La commande

EAN:	4013614498084
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	21.2mm
Le Produit Net De La Hauteur:	35.6mm
Le Produit Net De La Profondeur:	27.5mm
Produit Poids Net:	0.033kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce
-------------------------	----------

Paquet Niveau 1 Largeur:	114 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	61 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	50 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,35 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4013614373718

## Technique

Fonction:	Miniature enfichable relais interface CR-M
Sous-Fonction:	Relais avec LED intégrée et contacts plaqués or
Sortie:	4 c/s (SPDT) contacts
Signal De Sortie:	250 V / 6 A
Nominale De La Tension D'Alimentation (U <sub>s</sub> ):	110 V AC

## De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2011/65/CE
--------------	--

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CCC Certificat:	CCC_2014010303720193
CSA Certificat:	CSA_2735700
cUR Certificat:	cUR_E244330
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificat:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
Le Certificat GOST:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
LR Certificat:	LR_05_20002_E3
RMRS Certificat:	RMRS_12.04008.250
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981040-4404
UR Certificat:	UR_E244330
VDE Certificat:	VDE_40040327

## Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001437 - relais de Commutation
ETIM 5:	EC001437 - relais de Commutation
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601