



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E25916-40/230
Code: 2CSM273403R0401

E259 16-40 / 230 relais d'installation

Achat de Electric Automation Network



E259 est un relais à enclenchement à la commande de systèmes d'éclairage

La commande

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8012542734031 |
| Quantité D'Ordre Minimum: | 1 pièce |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85364900 |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|---------|
| Le Produit Net De La Largeur: | 0.035m |
| Le Produit Net De La Hauteur: | 0.085m |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 0.085m |
| Produit Poids Net: | 0.200kg |

Conteneur D'Informations

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Paquet Niveau 1 Unités: | 6 pièce |
| Paquet Niveau 1 Largeur: | 0.09 m |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | De 0,075 m |
| Paquet Niveau 1 Durée: | 0.215 m |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut: | 1.636 kg |

| | |
|----------------------|---------------|
| Paquet Niveau 1 EAN: | 8012542734048 |
|----------------------|---------------|

Technique

| | |
|--|---|
| Le nombre de Contacts NO: | 4 |
| Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s): | 230 V AC |
| La Perte De Puissance: | à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 3.4 W |

De l'environnement

| | |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification |
|--------------|---|

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité CE: | ITSCE039E259 |
| La Directive RoHS De L'Information: | 2CSC441002K0201 |

Les Classifications

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Objet Code De Classification: | K |
| ETIM 4: | EC001652 - Installation de relais |
| ETIM 5: | EC001652 - Installation de relais |