



- Groupe 1
- • • Zone de détection position assise
- - - Zone de détection frontale
- Zone de détection transversale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
Modulaire Indoor 180-M-2C-EN	–	112	92661
Indoor 180-M-2C, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	112	92136
PD2-S-AP	blanc	83	92152
PD2-S-FP	blanc	83	92166
PD2-S-EN	blanc	83	92156

Description:

Dans une salle de réunion, l'éclairage doit être commandé en fonction des présences et de la lumière du jour. Malgré une commande automatique il doit être possible d'influencer manuellement l'éclairage par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement doivent être montés au mural et au plafond.

Caractéristiques du projet:

Type: salle de réunion avec lumière du jour
Dimensions: L 7,80 x L 5,80 m
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

Eclairage:

Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

Spécifications produits:

- 1 pce LUXOMAT® PD2-Esclave
- 1 pce LUXOMAT® Indoor 180-Maître

Réglage Indoor 180-Maître:

Temporisation R1: min. 5 min.
Valeur de clarté R1: 300 Lux
Temporisation R2: option

Raccordements:

Fonctionnement Maître/Esclave avec commande optionnelle par touche. L'appareil Maître doit toujours être montée à l'endroit où il y a le moins de lumière du jour.

Variantes:

- Exemple d'implantation n° 10: Salle de réunion A
- Exemple d'implantation n° 12: Salle de réunion C

