



● Groupe 1

● Groupe 2

- - - Zone de détection frontale

— Zone de détection transversale

PD4N-1C



Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD4N-1C-AP	blanc	26	92144
PD4N-1C-FP	blanc	26	92149
PD4N-1C-EN	blanc	26	92151

■ **Description:**

Dans un parking souterrain, un minimum de détecteurs doit assurer la meilleure surveillance possible des accès au garage ainsi que des principaux passages. Les angles morts dans certaines parties du garage doivent être pris en charge par une temporisation adaptée. L'éclairage doit être subdivisé en deux groupes (côté accès et côté murs). Les détecteurs doivent être montés exclusivement au plafond.

■ **Caractéristiques du projet:**

Type: parking souterrain sans lumière du jour  
Dimensions: L 77,00 x L 35,00 m  
Hauteur du local: 3,00 m

■ **Eclairage:**

Deux groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques  
Variante A) Commutée directement par le détecteur de présence  
Variante B) Commutée par une minuterie externe

■ **Spécifications produits:**

6 pcs LUXOMAT® PD4N-1C

■ **Réglage appareils:**

Variante A) Temporisation: 8 min., Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)  
Variante B) Temporisation: Impulsion, Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

■ **Raccordements:**

Montage parallèle par groupe d'éclairage

■ **Remarques:**

Il faut veiller à ce que le montage des détecteurs de présence s'effectue toujours latéralement par rapport aux directions de circulation de personnes ou de véhicules. Si l'on progresse directement vers le détecteur, la portée se réduit de façon conséquente.

■ **Variantes:**

Exemple d'implantation n° 15:  
Parking souterrain avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next

