



- Groupe 1-2
- Zone 1: champ de luminosité côté fenêtre
- Zone 2: champ de luminosité côté couloir
- • • Zone de détection position assise
- - - Zone de détection frontale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD4-M-2C-DUO-AP	blanc	59	92158
PD4-M-2C-DUO-FP	blanc	59	92251
PD4-M-2C-DUO-EN	blanc	59	92252
PD4-M-DUO-DIM-AP	blanc	70	92271
PD4-M-DUO-DIM-FP	blanc	70	92272
PD4-M-DUO-DIM-EN	blanc	70	92273

#### Description:

Dans un local de classe, l'éclairage doit être commandé en fonction de la présence et de la lumière du jour. Malgré la commande automatique, il doit être possible d'influencer l'état de lumière actuel par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement seront montés au plafond.

#### Caractéristiques du projet:

Type: salle de classe avec lumière du jour  
Dimensions: L 10,00 x l 6,00 m  
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

#### Eclairage:

Deux groupes de lumière avec ballasts électroniques

#### Spécifications produits:

1 pce LUXOMAT® PD4-DUO ou  
1 pce LUXOMAT® PD4-DUO-DIM

#### Réglage appareils:

Temporisation R1: > 5 min.  
Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande  
Temporisation R2: option

#### Raccordements:

Montage standard

